

Client : Sables Thouin inc. (Les)
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sables Thouin)

Dossier : 02103334.000-0100-0101
Réf. client :

Endroit : .

Rapport n° : 55 **Rév. 0**
Page 1 **de** 1

Échantillonnage

N° d'échantillon : 55
N° d'échantillon client : 1-39
Type de matériau : Enviro-Septic
Source première; ville : Les Sables Thouin inc.


Endroit échantillonné :

Spécification n° 1

Référence : Divers
Usage :
Calibre :
Classe :

Prélevé le : 2025-09-11
Par : le client
Reçu le : 2025-09-12

Analyse granulométrique (LC 21-040)



Masse vol. sèche maximale
kg/m³

Humidité optimale
%

Retenu 5 mm
%

Proportions selon analyse granulométrique (%)

Cailloux : 0,0 **Sable :** 98,2
Gravier : 0,1 **Silt et argile :** 1,7

Autres essais

Particule > 2,5 mm (%)
Coefficient d'uniformité CU
Particule < 0,080 mm (%)
Diamètre nominal D10 (mm)

Exigé
0 - 20
max: 4,5
0,0 - 3,0
0,20 - 0,50

Mesuré
3
2,9
1,7
0,33

Remarques

Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.

UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIEE.

Préparé par :

Date :

Mersina Roumeliotis, Chef d'équipe

2025-09-16

Approuvé par :

Date :

Claire Pelletier
Claire Pelletier, Chargée de projet

2025-09-16